

КАРТА

достижения доступности для инвалидов объектов и услуг в организациях, подведомственных министерству образования и науки края

Наименование объекта: Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 12»

Адрес объекта: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шоссейная, 29

Категория инвалидов	Оценка состояния доступности объекта на момент формирования карты достижения доступности	Мероприятия по дооборудованию объекта до достижения условий полной доступности для каждой категории инвалидов	Примерный расчет потребностей в финансовых средствах (тыс. рублей)		
			2016	2017	2018
I	II	III	IV	V	VI
Инвалиды, использующие кресло – коляску (К)	ДУ	<p>1. Асфальтировать дорожку от ворот.</p> <p>2. Оборудовать стоянку:</p> <p>2.1. Асфальтировать ее.</p> <p>2.2. Обозначить знаком «Стоянка для инвалидов»</p> <p>3. Привести пандус в соответствие (поручни сделать по ширине полосы движения).</p> <p>4. Установить облегченные входные двери с ручками нажимного действия не превышающие 50НМ.</p> <p>5. Привести высоту порогов не превышающие 0,014.</p> <p>6. Установить передвижные подъемники на лестницах.</p> <p>7. Оборудовать санитарно – гигиеническую комнату.</p> <p>8. На всем протяжении установить информационные знаки.</p>	2750		
					** ...
					VII

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ	<p>9. Установить кнопки вызова помощи.</p> <p>1. Асфальтировать дорожку от ворот.</p> <p>2. Оборудовать стоянку:</p> <p>2.1. Асфальтировать ее.</p> <p>2.2. Обозначить знаком «Стоянка для инвалидов»</p> <p>3. Привести пандус в соответствие (поручни сделать по ширине полосы движения).</p> <p>4. Установить облегченные входные двери с ручками нажимного действия не превышающие 50НМ.</p> <p>5. Привести высоту порогов не превышающие 0,014.</p> <p>6. Установить передвижные подьёмники на лестницах.</p> <p>7. Оборудовать санитарно – гигиеническую комнату.</p> <p>8. На всем протяжении установить информационные знаки.</p>			
Слепые и слабовидящие (С)	ДУ	<p>1. Предупреждающие указатели, дублированные рельефными знаками.</p> <p>2. Поручень лестниц сделать не травмирующие завершения.</p> <p>3. Доступный маршрут сделать нескользящим.</p> <p>4. На верхней или боковой поверхности поручней сделать рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании этажей.</p>			
Глухие и слабослышащие (Г)	ДУ	<p>1. Установить индукционную петлю.</p> <p>2. Установить пиктограммы, подтверждающие доступность мест обслуживания глухим и слабослышащим.</p>			
Инвалиды с нарушениями умственного развития (У).	ДУ				

Директор

М.В. Лопатин



Заместитель директора по ОБ, тел: 8(42153) 3 – 19 – 06

Мальков А.И.