

Приложение

к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры



ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры
к потребностям инвалидов и других МГН

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий (тыс. руб.)	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации* объекта
1.	На автобусной остановке не установлен пандус. Отсутствует на остановке схема движения к объекту.		1. Установить пандус 2. Поместить схему		2015г.	В срок до 01.11.2014 года направить предложение в

						администрацию городского поселения «Город Вяземский» включение в районную программу «Доступная среда» 2015 года об обустройстве
2.	Дорога от ворот до тротуара покрыта насыщенным материалом, не соответствующим требованиям к обеспечению доступной среды. Не оборудована стоянка для транспорта инвалидов			1. Асфальтировать дорогу. 2. Оборудовать стоянку: 2.1. Установить знак «Стоянка для инвалидов» 2.2. Асфальтировать стоянку		2015г.
3.	Отсутствует место отдыха по движению к объекту			Установить скамейку с навесом		2015г.
4.	Поручни перил не соответствуют требованиям обеспечения			Привести в соответствие к требованиям доступной среды лестничных перил		2015г.
						В срок до 01.11.2014 года направить

	<p>доступной среды в связи с тем, что прерываются после первого марша лестницы</p>		<p>между первыми и вторыми этажами.</p>		<p>предложение в Министерство образования и науки Хабаровского края включение в краевую программу «Доступная среда» 2015 года об обустройстве</p>
<p>5.</p>	<p>Отсутствуют подъемники передвижные на лестницах</p>		<p>Привести в соответствие к требованиям доступной среды</p>	<p>2015г.</p>	
<p>6.</p>	<p>Отсутствует необходимое оборудование и вспомогательные средства информации для МГН</p>		<p>Установить: 1.Тактильные средства информации и указатели на всех зонах объекта. 2.Визуальные средства отображения информации («бегущая строка» и др.) 3.Оборудование для речевого оповещения 4. Установить кнопки экстренного вызова для инвалидов в местах к</p>	<p>2015г.</p>	

			требованиям доступной среды 5. Установить индукционную петлю. Нанести цвето-графические разметки.			
7.	Пороги в дверных проемах превышают размер требований доступной среды		Привести в соответствие к требованиям доступной среды	2015г.		
8.	Выключатели и розетки в туалетной комнате выше 0,8 м.		Привести в соответствие к требованиям доступной среды	2015г.		
9.	Ширина наружной лестницы превышает 4,0 м., отсутствует разделительный поручень		Поставить разделительный поручень на наружной лестнице	2015г.		
10.	Отсутствует зона отдыха и ожидания на 2-ом этаже		Привести в соответствие к требованиям доступной среды	2015г.		
11.	Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют требованиям доступной среды		Установить в туалетной комнате: 1. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	2015г.		

2. Откидные опорные поручни.
3. Поворотные или откидные сидения.
4. Унитаз имеющий опору для спины.
5. Унитаз имеющий автоматический слив воды.
6. Раковину для мытья рук доступную для свободного пользования МПН, включая инвалидов колясочников.
7. Разместить зеркала над раковиной, что бы было удобно инвалидам колясочникам.


Установить в душевой (ванной комнате):

1. Установить поддон без порога
2. Оборудовать закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м.
Глубина сиденья не

			<p>менее-0,48 м., длина- 0,85 м. 3.Оборудовать настенными поручнями</p>		
12.	Бытовая комната (гардероб)		<p>1. Установить индивидуальные шкафы. 2.Нанести на контрастном фоне рельефную нумерацию. 3. Установить в гардеробе скамьи размером 0,6 * 0,8</p>	2015г.	


Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12


_____ М.В. Лопатин

Члены комиссии:

Главный бухгалтер


_____ Я.Г. Яковлева

Заместитель директора по ВР


_____ О.В. Огурцова


Заместитель директора по АХР


_____ А.В. Нешта

Социальный педагог


_____ Ю.Ю. Жилиева

Юрист


_____ Е.В. Якомаскина

В том числе:

Директор КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району»


_____ Г.Н. Житкова

представители общественных организаций инвалидов

председатель ОХКООО «ВОИ»

Вяземского района


_____ Л.М. Гамза

председатель Вяземской межрайонной организации общества слепых


_____ А.Г.С. Антропова